

Informace o kvalitě vody pro:

OÚ Katusice, OÚ Plužná, OÚ Sudoměř, OÚ Skalsko, OÚ Kovář, OÚ Krásná Ves

odběrová místa: Katusice – MŠ, Kovář – č.p. 47, Skalsko – č.p. 137, Plužná – č.p. 46,
Sudoměř č.p. 3

za rok 2021

| ukazatel | jednotka | rozsah hodnot | Vyhl.č.252/2004 | |
|--------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| konduktivita | mS/m | 43,2 – 49,4 | 125 | MH |
| pH | | 7,5 – 7,8 | 6,5 – 9,5 | MH |
| KNK 4.5 | mmol/l | 4,0 – 4,6 | | |
| amonné ionty | mg/l | <0,05 | 0,5 | MH |
| dusitany | mg/l | <0,010 | 0,5 | NMH |
| dusičnany | mg/l | 15,0 – 16,0 | 50 | NMH |
| chloridy | mg/l | 8,0 – 8,9 | 100 | MH |
| železo | mg/l | <0,02 – 0,10 | 0,2 | MH |
| CHSK Mn | mg/l | <0,50 – 0,58 | 3,0 | MH |
| Suma Ca a Mg | mmol/l | 2,5 | 2 – 3,5 | doporuč. |
| vápník | mg/l | 85,4 – 89,2 | 40 – 80 | doporuč. |
| hořčík | mg/l | 6,8 – 8,9 | 20 – 30 | doporuč. |
| mangan | mg/l | <0,030 | 0,05 | MH |
| sírany | mg/l | 12,4 – 17,1 | 250 | MH |

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

režim bez chemické dezinfekce

Monika Jonášová
vedoucí Centrálních laboratoří